



S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI SUCURSALA URZICENI

Str. Av. Jipa Ionescu, Nr. 80, Mun. Urziceni, Jud. Ialomița, Cod 925300

Nr. ord. reg. com./an: J2008000011219/2025; CUI 23053640 CIF:RO16730672

Tel.: 0243-254722; 0243-254723; Fax: 0243-254721

www.ecoaquaurziceni.ro; Email: urz.secretariat@ecoaqua.ro

LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE APĂ POTABILĂ
STR. CALEA BUCUREȘTI, NR. 98B.
COM. MANASIA, JUD. IALOMIȚA

VIZAT
DIRECTOR,
ing. NICULAE CONSTANTIN

BULETIN DE ANALIZĂ
NR. 47 DIN DATA 23.12.2025

1. Numele și adresa beneficiarului: S.C.ECOAQUA S.A CALARASI SUCURSALA URZICENI
2. Nr. comanda / Contract: _____
3. Identificarea probei: APA POTABILA
4. Codul de înregistrare al probei: 348
5. Locul de prelevare: IESIRE STATIE
6. Procedura de prelevare: SR ISO 5667-5:1998
7. Data prelevării / primirii probe: 23.12.2025
8. Data efectuării analizelor: 23.12.2025
9. Prelevator: laborant

Nr. crt.	Parametrii		Metoda de analiza utilizată	U/M	Valori admise conform Ordonantei nr.7 / 18.01.2023	Rezultatul obținut
1.	pH		SR ISO 10523: 1997	Unit. pH	6,5 – 9,5	7,71
2.	Nitriți		SR 3048-2:1996	mg/l	Iesire max. 0,1/ Retea max. 0,5	abs
3.	Amoniu		STAS 6328:1985	mg/l	0,5	0,026
4.	Oxidabilitate		STAS 3002:1985	mgO2/l	5,0	1,2
5.	Cloruri		SR ISO 9297:2001	mg/l	250	125,0
6.	Duritate		STAS 3026: 1976	° germane	≥ 5,0	18,8
7.	Fier		STAS 3086:1968	mg/l	0,2	0,02
8.	Mangan		Kit (1457799)	µg/l	50	16
9.	Sodiu		electrod	mg/l	200	197
10.	Turbiditate		STAS 6323:1988 SR ISO 7027:2001	UNT	5,0	0,3
11.	Clor rezidual liber	La intrare în rețea	STAS 6364:1978	mg/l	≥ 0,1	0,30
		La capat de rețea	STAS 6364:1978	mg/l	0,10-0,50	–
Pentru parametrii determinați proba se încadrează în limitele prevăzute de Ordonanța nr.7 din 18 ianuarie 2023 - DA/NU						DA

Notă: Prezentul buletin de analiză se referă exclusiv la proba analizată. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză fără acordul scris al laboratorului emitent.

Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

VERIFICAT,
ing. DANCU ALEXANDRA

EXECUTAT,
LABORANT

SECȚIE APĂ – CANAL
TEL. 0243 254 722 int. 104
0243 254 723 int. 104

FAX 0243 254 721

SISTEMUL DE MANAGEMENT CERTIFICAT
SR EN ISO 9001:2008 NR UIG-1014-EF-424
SR EN ISO 14001:2005 NR UIG-1031-EF-170

